



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N.101 del 22.05.2013

OGGETTO	Assegnazione somme all'U.T.C per la fornitura ,montaggio per la sostituzione della pompa cloratrice delle acque del serbatoio idrico comunale Santa Lena.
----------------	--

L'anno duemilatredici addi ventidue del mese di Maggio alle ore 13.10 , nella sala delle adunanze,previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano

SIDOTI PINTO Dott. SALVATORE	P
LO CICERO Rag. GIUSEPPE	A
NICOLOSI Prof. TERESA	P
BASILE GIGANTE MARIA ROSARIA	P
SAVIO Dott. ANTONIO	P
CARROCCETTO FELICIA	P
SALANITRO Dott. LUIGI	P

Totale presenti 6

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale **Dott.Rachele Caristo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti ,il Dott. Salvatore Sidoti Pinto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di competenza dell'Area Tecnica n.101 avente ad oggetto: Assegnazione somme all'U.T.C per la fornitura ,montaggio per la sostituzione della pompa cloratrice delle acque del serbatoio idrico comunale Santa Lena

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione

Il Responsabile del Settore per quanto concerne la regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile

Hanno espresso parere favorevole

Ritenuto la proposta meritevole di approvazione.

Richiamato l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia.

Con voti unanimi legalmente resi e verificati.

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione di competenza dell'Area Tecnica ad oggetto: Assegnazione somme all'U.T.C per la fornitura ,montaggio per la sostituzione della pompa cloratrice delle acque del serbatoio idrico comunale Santa Lena
Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Tecnica e al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per quanto di competenza.

Con successiva votazione, ad unanimità , la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva stante la necessità di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Salvatore Sidoti Pinto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rachele Caristo

- Viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.Lgs 18.06.20096 n. 69.
- Viene trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rachele Caristo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione –Art.134 ,comma 4° del D.Lgs 267/00
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile –Art. 134-comma 4° del D.lgs 267/00

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rachele Caristo

Copia conforme all'originale ,in carta libera ,
ad uso amministrativo.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

n. 101 del 22.05.2013

COPIA

SU INDICAZIONE DI	AMMINISTRAZIONE COMUNALE
SETTORE DI COMPETENZA	AREA TECNICA
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO	Geom. Salvatore VIENI

OGGETTO	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'U.T.C. PER LA FORNITURA , MONTAGGIO PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA CLORATRICE DELLE ACQUE SEL SERBATOIO IDRICO COMUNALE SANTA LENA
---------	--

PREMESSO che, nel serbatoio idrico Comunale in Località S. Lena le acque per il consumo umano necessitano una costante clorazione al fine di evitare la presenza di coliformi fecali e totali, in considerazione che detti campioni di analisi devono rientrare nei limiti stabiliti dal DPR N. 236/88;
CONSIDERATO CHE si è accertato che la pompa cloratrice delle acque a causa di una scarica di agenti atmosferici si è totalmente bruciata e pertanto necessita la sostituzione in quanto non riparabile;

CHE a tal proposito si è interpellata una ditta specializzata nel settore che per la fornitura montaggio per la sostituzione della pompa cloratrice delle acque occorre la somma di €. 1.512,50 compreso I.V.A. con caratteristiche riportate nella allegata nota n.3832 del 08/5/2013;

RITENUTO necessario, indifferibile ed urgente provvedere all'acquisto e montaggio della pompa cloratrice delle acque onde evitare disagi alla popolazione inconvenienti di natura igienico sanitario e danni erariali certi e gravi all'Ente;

RITENUTO OPPORTUNO, prenotare la somma di €1.512,50 compreso I.V.A., occorrente per la fornitura e montaggio di una pompa cloratrice nei serbatoi idrici comunali siti in c.da S.Lena;

DARE ATTO che la spesa si è resa necessaria onde evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

DARE MANDATO al responsabile del servizio U.T.C. per i provvedimenti consequenziali

PROPONE

1. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile dell'Area Tecnica a predisporre tutti gli atti necessari onde provvedere alla fornitura e montaggio della pompa cloratrice delle acque del Serbatoio idrico Comunale in Località S.Lena
2. **Di assegnare** a tale fine al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di €1.512,50 compreso I.V.A con copertura finanziaria al Servizio 1-09-04-02-00;
3. **Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva stante la necessità di provvedere ad eseguire detti interventi
- 4.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

IL PROPONENTE
Carocchino Salvo

In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appreso:

Il **RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA** per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole

Data 09.5.2013

Il Responsabile
F.to Geon. V. E. V.

Il **RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO** per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE

Data 21.05.13

Il Responsabile
F.to RUBUANO

ATTESTA a norma dell'art. 55 della legge 08.05.1990 n. 142 recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, la copertura finanziaria all'intervento citato in proposta, *nel Servizio 1-09-04-02-00, Bilancio 2013, in quanto la spesa rientra nei dodicimili dello stanziamento*
Data 21.05.13 *del Bilancio 2012.*

Il Responsabile
F.to RUBUANO

ATTESTA, infine, a norma dell'art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Data _____

Il Responsabile
F.to _____

Mitt:

Osmoline Di Parasiliti Parracello Sophia
Via Provinciale, 174
98070 Capri Leone (ME)
P.iva 03 104 000 835
CF PRS SPH 86L65I199Q

Spett.Le
Ufficio Tecnico
Comune di San Fratello

REC. 2013
3832

Oggetto: preventivo di spesa.

Pompa elettromagnetica a dosaggio costante con regolazione manuale, proporzionale a segnale digitale (contatore) e proporzionale a segnale analogico (4-20 mA).

Manopola regolazione (percentuale e valore "n" in moltiplicazione); pulsante di selezione a sei posizioni: tre in divisione (n=1, 4, 10), una in moltiplicazione (n=1), una per proporzionale 4-20 mA, una per funzionalità costante; funzionalità pacing settabile da microinterruttori.; Funzione timer; Dosaggio in ppm; Statistiche; Password; Ingresso On-Off (interruttore remoto).

Prezzo a Voi riservato
Totale € 1.250,00 i.v.a esclusa

IVA
262,50
€ 1512,50

In attesa di vostro riscontro porgiamo,

Cordiali Saluti

Capri Leone 03/05/2013