

Albo



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

<p>N. 202 del Reg. Data 19.11.2015</p>	<p>OGGETTO :PRESA ATTO ORDINANZA SINDACALE N.90 DEL 23/10/2015 RIPARAZIONE ALCUNE VIE DELL'IMPIANTO ELETTRICO CITTADINO.</p>
--	---

L'anno **duemilaquindici** il giorno **DICIANNOVE** del mese di novembre alle ore **14,30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata, con appositi avvisi, la Giunta Comunale, si è riunita in presenza dei Sigg.:

	Amministratore	Carica	Presenze
1	FULIA Dr. FRANCESCO	Sindaco	SI
2	CARROCCETTO Dr. CIRO	Vice Sindaco	SI
3	SALANITRO Avv. LUIGI	Assessore	NO
4	CARRINI Sig.ra ANTONELLA	Assessore	SI

Presenti 3
Assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Stancampiano Carmela
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la L.R. 11.12.1991, n. 48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett. i della L.R. n. 48/1991, come modificato con l'art. 12 della L.R. n. 30/2000:

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere: Favorevole.

Il Responsabile dell'Area Contabile per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere: Favorevole.

Si dà atto che il Responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, attestazione della relativa copertura finanziaria, così come previsto dall'art.13 della L.R. 3.12.1991 n.44.

VISTA la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente in parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTE le LL.RR. nn.44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/28 e 30/2000

VISTO l'O.A.EE.LL. vigenti in Sicilia, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione intendendosi qui integralmente trascritto, ad ogni effetto di legge, il relativo dispositivo;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza, ai sensi del 2 comma dell'articolo 12 della Legge regionale n. 44/91.

IL SINDACO
F.to Dott. Francesco Fulia

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Ciro Carrocetto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1):

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art.11:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 19.11.2015

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;

Dalla Residenza Municipale, li 19.11 .2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	PRESA ATTO ORDINANZA SINDACALE N. 90 DEL 23/10/2015 RIPARAZIONE ALCUNE VIE DELL'IMPIANTO ELETTRICO CITTADINO.
----------------	--

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 202 DEL 19-11-2015

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO

- che è stato accertato che alcuni punti luce del Centro abitato necessitano una manutenzione riguardante la sostituzione di lampade, reattori, e accenditori RELCO;

CONSIDERATO CHE

- necessita urgentemente intervenire per effettuare un intervento di manutenzione dell'impianto elettrico cittadino al fine di eliminare disagio alla popolazione evidenziandosi che la mancata esecuzione degli interventi potrebbe causare danni Patrimoniali certi e gravi all'Ente;

CONSIDERATO ALTRESSI

- che il Sindaco in data 23/10/2015 Con Ordinanza Sindacale n.90 ha Ordinato alla Ditta SERVICE NEBRODI di VIENI Filadelfio di eseguire detti interventi e al Responsabile dell'U.T.C. Ing. CONTIGUGLIA Giuseppe a predisporre gli atti necessari per provvedere alla riparazione di punti luce dell'impianto elettrico cittadino;

VISTA

- la relazione tecnica redatto dall'U.T.C. in data 16/11/2015 con la quale vengono riportati i punti luce ove si è effettuato l'intervento ed il costo totale dei lavori eseguiti che ammontano ad €. 1.258,20 compreso I.V.A.

VISTO

- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATO

- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Per quanto sopra motivato,

**SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI**

1. **DI PRENDERE ATTO** dell'ordinanza Sindacale N.90 del 23/10/2015;
2. **Di assegnare** a tale fine al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di €. 1.258,20 compreso I.V.A. con copertura finanziaria al servizio 1-08-2-03-01 ;
3. **Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva stante la necessità di provvedere ad eseguire detti interventi

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA**



IL PROPONENTE



SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata

è sufficiente che il Responsabile del Settore ha dichiarato il danno
San Fratello, li 18.11.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Signature]

Ai sensi dell'1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

Favorevole

Data 16.11.2015

Il Responsabile

[Signature]

Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere

favorevole

Data 18.11.2015

Il Responsabile

[Signature]



COMUNE DI SAN FRATELLO

(Provincia Regionale di Messina)

C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 - Fax 0941/799714 Cod. Fisc.84000410831

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Prot. N. _____
Del 16/11/2015

OGGETTO: Riparazione impianto elettrico cittadino.

Al Sig. Sindaco
S E D E

Con Ordinanza Sindacale n. 90 del 23/10/2015 il Sindaco ha ordinato alla Ditta **SERVICE NEBRODI di VIENI Filadelfio** ad eseguire lavori di riparazione impianto elettrico cittadino, a lavori ultimati si conteggiano i punti luce ove la ditta è intervenuta per eseguire detti lavori e costo dell'intervento.

Via Roma (N.palo 0765-0656-0766-0773-0775-0773-0771-0643)

n.o	DESCRIZIONE DELLE OPERE	DIMENSIONI L - H - P	QUANTITATIVI	COSTO UNITARIO	TOTALE
1	18.4.2 Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica a vapori di sodio (S.A.P.) accenditore esterno, questo escluso, luce bianco oro, in opera a qualsiasi altezza, con caratteristiche di illuminazione non inferiori a: 2) da 100 W, 8.500 lumen cad. € 39,50	100 W	N. 13	39,50	513,50

Reattore-Accenditore S.A.P (RELCO 100W) N.palo "0765-0656-0766-0773-0775-0773-0771-0643 "

1	AP. Reattore SAP100W (RELCO)	100W	N.10	36,09	360,90
2	Accenditore Relco	70-150W	N.8	9,50	76,00
3	Mercede Operai ; montaggio reattore, accenditore e cablaggio. - Operaio Specializzato	N.1x ore 4	Ore4	20,39	81,56

Sommano.....€. 1.031,31
I.V.A. al 22%.....€. 226,89
TOTALE€. 1.258,20



ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Carmelo VERSACI



COMUNE DI SAN FRATELLO

(Provincia Regionale di Messina)

C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 - Fax 0941/799714 Cod. Fisc.84000410831

UFFICIO TECNICO COMUNALE

ORDINANZA N. 90

DEL 23 ottobre 2015

OGGETTO: Intervento indifferibile ed urgente per riparazione dell'impianto elettrico in alcune vie cittadine;

IL SINDACO

PREMESSO CHE alcune vie cittadine in particolare Via Cirino Scaglione, Via Bellini risultano totalmente al buio per un guasto ai quadri elettrici nonché ai singoli punti luminosi;

RITENUTO necessario intervenire da parte dell'Ente onde evitare che i guasti segnalati possono arrecare gravi danni alla pubblica incolumità dei cittadini nelle ore notturne per la normale circolazione pedonale e stradale ed evitare possibili e probabili incidenti dovuti alla scarsa visibilità accentuata anche dal maltempo che in questi giorni imperversa sul territorio comunale ;

RITENUTO necessario, indifferibile ed urgente eseguire gli appositi interventi di riparazione;

CONSIDERATO CHE, vista l'imperiosa urgenza, non si è in grado di determinare l'importo dei lavori da effettuare e pertanto la spesa verrà calcolata dall'U.T.C. a lavori completati applicando i prezzi desunti dal vigente prezzario Regionale compreso il costo dei pezzi speciali adoperati;

RITENUTO necessario, indifferibile ed urgente l'intervento in quanto detto inconveniente potrebbe causare danni erariali certi e gravi all'Ente;

VISTO l'Articolo 191 del decreto Legislativo 18/ Agosto 2000, n.267 il quale prevede la competenza ad emettere provvedimenti contingibili ed urgenti per i lavori pubblici di somma urgenza;

Vista che la ditta Service Nebrodi di Filadelfio Vieni, contattata per le vie brevi, si è resa prontamente disponibile ad effettuare gli interventi richiesti;

Ravvisato il danno certo che potrebbe scaturire dal mancato intervento;

ORDINA

Alla ditta **Service Nebrodi di Filadelfio Vieni**, impresa di fiducia dell'Amministrazione Comunale, di procedere con carattere di somma urgenza all'esecuzione dei lavori di riparazione e messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione cittadina secondo le indicazioni che verranno fornite dal personale dell'Area tecnica del comune incaricato del procedimento;

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico **Ing. Giuseppe Contiguglia** di procedere alla regolare formalizzazione della presente ordinanza, entro 30 giorni dalla sua emissione, a carico del bilancio in gestione provvisoria trattandosi di spesa non assoggettata al limite di cui all'art. 163 comma 2 del D.lgs 267/2000;


Dare mandato al **Geom. Carmelo Versaci** di assumere la direzione dei lavori di che trattasi e procedere successivamente alla quantificazione della spesa, entro i termini di cui sopra per la formalizzazione dell'impegno e liquidazione;

SAN FRATELLO 23 ottobre 2015

IL SINDACO
(Dr. Francesco FULIA)

DECRETA DI NOTIFICA 1715

L'anno 2015
addi 26 del mese di Ottobre
in San Felice, io sottoscritto h
notificato il presente avviso a Verres
Carmelo consegnandone copia
conforme a mani proprie





COMUNE DI SAN FRATELLO

(Provincia Regionale di Messina)

C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 - Fax 0941/799714 Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Prot. N. _____
Del 16/11/2015

OGGETTO: Riparazione impianto elettrico cittadino.

Al Sig. Sindaco
S E D E

Con Ordinanza Sindacale n. 90 del 23/10/2015 il Sindaco ha ordinato alla Ditta SERVICE NEBRODI di VIENI Filadelfio ad eseguire lavori di riparazione impianto elettrico cittadino, a lavori ultimati si conteggiano i punti luce ove la ditta è intervenuta per eseguire detti lavori e costo dell'intervento.

Via Roma (N.palo 0765-0656-0766-0773-0775-0773-0771-0643)

n.o	DESCRIZIONE DELLE OPERE	DIMENSIONI L - H - P	QUANTITATIVI	COSTO UNITARIO	TOTALE
1	18.4.2 Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica a vapori di sodio (S.A.P.) accenditore esterno, questo escluso, luce bianco oro, in opera a qualsiasi altezza, con caratteristiche di illuminazione non inferiori a: 2) da 100 W, 8.500 lumen cad. € 39,50	100 W	N. 13	39,50	513,50

Reattore-Accenditore S.A.P (RELCO 100W) N.palo "0765-0656-0766-0773-0775-0773-0771-0643 "

1	AP. Reattore SAP100W (RELCO)	100W	N.10	36,09	360,90
2	Accenditore Releo	70-150W	N.8	9,50	76,00
3	Mercede Operai ; montaggio reattore, accenditore e cablaggio. - Operaio Specializzato	N.1x ore 4	Ore4	20,39	81,56

Sommano.....€. 1.031,31
I.V.A. al 22%.....€. 226,89
TOTALE€. 1.258,20



ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Carmelo VERSACI